

# 惠东县交投供应链贸易有限公司

## 询价公告

致：各供应商

我司对《惠东县政府控制屋顶资源建设屋顶光伏项目设备采购》并网柜、并网箱进行询价采购。

### 一、工程概况：

为保证《惠东县政府控制屋顶资源建设屋顶光伏项目设备采购》并网柜、并网箱的平稳供应，满足项目投标要求。

### 二、询价内容：

序号	材料名称	品牌	型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	并网柜	国产	1、采用低压计量,新装计量表一套。2、计量CT 采用 O.2S 级。计量室门、计量 CT 二次接线端子盒应配有供电部门的铅封装置口 3、计量装置由供电部门提供。柜体应预留足够位置安装计量仪表，计量仪表面板装观察孔。4、柜体防护等级不低刊 IP3X。5、并网断(QF1)路器需装设过	124	台			

序号	材料名称	品牌	型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
			载长延时、短路短延时、短路瞬时、剩余电流保护(500mA)、并加装失压脱扣线圈。6、本方案逆变器数量根据现场实际情况考虑,进线柜需按照工程实际增添进线开关。7、本系统适用于TN-S 和 TN-C-S 系统,所有设备均应接地良好,接地电阻不大于4 欧姆。					
2	并网箱	国产	1、采用低压计量,新装计量表一套。2、计量CT 采用 0.2S 级。计量室门、计量 CT 二次接线端子盒应配有供电部门的铅封装置口。3、计量装置由供电部门提供。箱体应预留足够位置安装计量仪表,计量仪表面板装观察孔。4、光伏并网计量箱为户外安装设备,体防护等级不低于IP54。5、并网断(QF1)路器需装设过载长延时、短路短延时、短路瞬时、剩余电流保护(500mA)、并加装失压脱扣线圈。6、由于电网故	243	台			

序号	材料名称	品牌	型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
			障原因导致并网逆变器停止向电网供电后,在电网的电压和频率恢复到正常范围后的 20s 到 5min 并网逆变器应能自动重新向电网送电,送电时输出功率应缓慢增加,不应对电网造成冲击。7、本方案逆变器数量根据现场实际情况考虑,光伏并网计量箱需按照工程实际增添进线开关。8、本系统适用于 TN-C 和 TN-C-S 系统,所有设备均应接地良好,接地电阻不大于 4 欧姆。					

### 三、资格要求：

已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。

### 四、报价要求：

报价应为包干价，费用含成本、运输、利润、税费等一切费用。

### 五、报价文件的组成：

(一) 报价函；

(二) 营业执照;

以上资料需加盖公章，文件格式自拟，可根据对本项目的理解自行增加你方认为应增加的内容。如接受邀请，请你方于2026年5月22日17:00前将报价文件递交至惠东县交投供应链贸易有限公司，否则将视为不接受邀请。本次询价的最终解释权归惠东县交投供应链贸易有限公司所有。

**六、联系方式:**

(一) 业主单位: 惠东县交投供应链贸易有限公司

(二) 联系人: 谢小姐

(三) 联系电话: 13360887688

(四) 联系地址: 惠东县惠东大道741号5楼

惠东县交投供应链贸易有限公司

2026年5月20日